

Från: andreas.a.roth@trafikverket.se <andreas.a.roth@trafikverket.se>

Skickat: den 1 april 2020 16:04

Till: Post.SBK.Byggnadsnämnden <byggnadsnamnden@lund.se>

Ämne: Yttrande från Trafikverket: Sjöstorp 8:14 och 8:13, Lunds kommun

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2020/34601

Er referens: L 2020-000320

Bygglöv för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Sjöstorp 8:14 och 8:13, Lunds kommun

Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för yttrande. Fastigheten ligger utmed väg 952 och tillbyggnaden placeras enligt ansökan ca 5 meter från vägen.

För att trafiksäkerheten inte ska äventyras får det inte förekomma några fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga byggnader eller föremål inom vägens säkerhetszon. Säkerhetszonen beräknas enligt VGU (Vägar och gators utformning) utifrån vägtyp, hastighet och trafikflöde och bedöms i detta fall att vara 7 meter från vägkant. Byggnaden uppförs inom vägens säkerhetszon vilket inte är acceptabelt ifrån trafiksäkerheten och Trafikverket avstyrker bygglovsansökan. Om placeringen ändras förutsätts återremittering.

Med vänlig hälsning

Andreas Roth

Samhällsplanerare bygglov

Planering Region Syd

andreas.a.roth@trafikverket.se

Direkt: 010-123 03 24

Trafikverket

Box 366

201 23 Malmö

Besöksadress: Gibraltargatan 7

Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Samtliga remisser till Trafikverket ska skickas till trafikverket@trafikverket.se eller:

Trafikverket

Ärendemottagningen

Box 810

781 28 Borlänge