

Från: installation bel <installation.bel@vasyd.se>
 Skickat: den 4 november 2020 15:26
 Till: Samuel Gebre-Medhin
 Ämne: Östra Torn 30:4

Hej!

Vänligen se mina svar i rött text nedan.

Med vänliga hälsningar
Calogero Di Caro
 VA-Ingenjör

VA SYD
 Kartservice och VA-anlutning
 Ledningsnätsavdelningen

Tel: 040 – 635 10 00
 Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag 08:30-11-30; onsdag 13:00-15:30
installation.lund@vasyd.se
www.vasyd.se
 Post: Box 191 – 201 21 Malmö
 Besök: Scandinavian Center - Hjälmgaregatan 3 - Malmö

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Samuel Gebre-Medhin <samuel.gebre-medhin@med.lu.se>
 Skickat: den 4 november 2020 14:59
 Till: installation bel <installation.bel@vasyd.se>
 Ämne: SV: Lund Östra Torn 30:4

Hej!

Refererande till vårt telefonsamtal idag återkommer jag enligt överenskommelse med en förfrågan om att få ett skriftligt bekräftelse via denna mailkorrespondens om er syn på hur vatten- och avlopps(VA-)anslutningar kan ske till de två tomter, avsedda för enfamiljsbostäder, som vi avser att avstycka från den nuvarande fastigheten Lund Östra Torn 30:4, enligt bifogad nybyggnadskarta.

Som jag uppfattade det anser VASYD att

1. stamfastighetens befintliga LPS med fördel bör flyttas till en plats som efter avstyckningen hamnar inom stamfastighetens nya tomtgräns.
Instämmer. Den nya platsen av LPS-anläggning skall vara lättillgänglig för VA SYDs servis lättlastbil.
2. det åligger VASYD att tillhandahålla VA-anlutningar i tomtgräns för de två fastigheter som bildas efter avstyckningen.
Instämmer. De nya fastighetsägarna skall själv ansöka om nya anslutningar till deras fastigheter.
3. att förutsättningarna för anslutningar enligt punkt 2., ovan, i dagsläget är goda.
Instämmer. Det befintligt VA-nätet kan leverera dricksvatten och ta emot spillvatten från de två nya enfamiljsbostäder.

Med vänlig hälsning

Samuel Gebre-Medhin
 Maria Nilsson Gebre-Medhin
 Fastighetsägare, Östra Torn 30:4