

**Från:** [jesper.jonsson@trafikverket.se](mailto:jesper.jonsson@trafikverket.se) <[jesper.jonsson@trafikverket.se](mailto:jesper.jonsson@trafikverket.se)>  
**Skickat:** den 13 oktober 2021 15:43  
**Till:** Post.SBK.Förvaltningsbrevlåda <[stadsbyggnadskontoret@lund.se](mailto:stadsbyggnadskontoret@lund.se)>  
**Ämne:** Yttrande från Trafikverket: Stora Råby 32:33, Lunds kommun

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2021/114869

Er referens: L 2021-002266

## Bygglov för uppsättning av skylt på fastigheten Stora Råby 32:33, Lunds kommun

Trafikverket har mottagit ansökan om uppförande av skylt på rubricerad fastighet.

Skylden föreslås placeras intill väg E22. För att trafiksäkerheten inte ska äventyras får det inte förekomma några fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga byggnader eller föremål inom vägens säkerhetszon. Säkerhetszonen beräknas utifrån vägtyp, hastighet och trafikflöde. I detta fall är säkerhetszonen 11 meter från väggkant. Skylden placeras inom säkerhetszon.

Reklam får inte sitta så att den skymmer sikten eller kan blända trafikanterna. Belyst skylt ska förses med skymningsrelä. Texten ska vara så stor och kortfattad att den går att läsa från bilen utan att det inverkar negativt på trafiksäkerheten. Det får inte förekomma telefonnummer eller hänvisning till hemsidor på skylten. Reklamskyltar ska kunna nås från en lokalväg för annonsering och underhåll.

Av 2 kap. 9 § PBL framgår att lokalisering, placering och utformning av skyltar och ljusanordningar inte får ske så att anordningen kan medföra en sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Trafikverkets ställningstagande gällande digitalt bildväxlande skyltar är att de innebär en allt för stor distraktion för trafikanter. Detta ställningstagande har skärpts och digitalt bildväxlande skyltar får därför inte förekomma utmed det statliga vägnätet.

Trafikverket avstyrker därmed bygglov enligt ansökan. Om skyltens utformning och placering revideras förutsätts återremittering.

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning

**Jesper Jönsson**

Bygglovshandläggare  
Planering Region Syd

[jesper.jonsson@trafikverket.se](mailto:jesper.jonsson@trafikverket.se)  
Direkt: 010-123 05 19

**Trafikverket**

Besöksadress: Gibraltargatan 7, Malmö

[www.trafikverket.se](http://www.trafikverket.se)

Växel: 0771- 921 921

Samtliga remisser och beslut till Trafikverket ska skickas till [trafikverket@trafikverket.se](mailto:trafikverket@trafikverket.se) eller:

## **Trafikverket**

Ärendemottagningen

Box 810

781 28 Borlänge

Handläggaren är konsult på Trafikverket. / The administrator is a consultant at Trafikverket (Swedish Transport Administration).