

Till: eBygglov Lund <e-bygglov@lund.se>

Kopia:

Från: Khalid Kamil <khalid.kamil@lund.se>

Skickat: 2022-01-05 10:50:09

Ämne: Sv: Kärrvallen 4, padelbanan - Ärende: [L 2021-001670]

Meddelande:

Hej,

I mitt yttrande skrev jag följande:

Gatu- och trafikavdelningen:

Se till att parkeringsplatserna har en in- och utfart precis som fastigheten Kärrvallen 3.

/ Khalid Kamil, Trafikingenjör

De har nu ritat in nya parkeringsplatser, de skulle kunna flytta på padelbanorna och ha fler p-platser inne på tomten och därmed klara p-normen alternativt får p-platserna mot gatan utgå. En in- och utfart innebär per automatik att backning inte kommer ske, något jag borde ha nämnt i yttrandet och detta får jag ta med mig.

Jag önskar fortfarande

Mvh

Khalid

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: eBygglov Lund <e-bygglov@lund.se>

Skickat: onsdag den 5 januari 2022 10:31

Till: Khalid Kamil <khalid.kamil@lund.se>

Ämne: Kärrvallen 4, padelbanan - Ärende: [L 2021-001670]

Hej!

Hoppas allt är bra.

Sökanden till padelbanan har lämnat in ett nytt förslag och jag håller på med en ny prövning av ansökan. Ingen större förändring av parkering dock.

När vi pratade senast hade du invändningar på parkering i direkt anslutning till väg. Men jag fick aldrig något skriftligt yttrande. Jag undrar hur du ser på ansökan, är det ok? eller behöver de ändra något? I så fall tar jag gärna emot dina synpunkter skriftligen så de enkelt kan kommuniceras med sökanden.

Observera, du kan inte svara på detta meddelande. Vid frågor, maila till mia.miettinenwik@lund.se

Vänliga hälsningar  
Mia Miettinen Wik  
Bygglovshandläggare

Bygglovsavdelningen  
Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun  
Besöksadress: Brotorget 1  
Telefonnummer: 046-359 50 00  
E-post: mia.miettinenwik@lund.se  
www.lund.se

Ärende: [L 2021-001670]