

Lämna remissvar på lovärende

Inskickat

2022-07-27 10:43

Logga in som remissinstans

Organisationsnummer	16212000-1132
---------------------	---------------

Vald remiss

Diarienummer	L 2022-001267
Beskrivning	Förhandsbesked för nybyggnad av hotell (mindre)
Fastighetsbeteckning	ÖSTRA ODARSLÖV 4:8
Svara senast	2022-07-27

Har du några synpunkter på åtgärden?

Invändningar	Erinran
--------------	---------

Ingen erinran, men observera nedanstående.

Sikt

Vid utfart mot Kärrpängavägen får vegetation, skyltar, mur, plank eller andra anordningar inte ha en högre höjd än 70 cm inom siktrianglar med 5x5 långa sidor räknat längs tomtgräns och utfartskant.

Synpunkter

Parkering och angöring

Inför bygglovsansökan ska en verksamhetsbeskrivning med information om antal besökare och antal anställda, samt en redogörelse för hur leveranser och sophämtning sker på fastigheten bifogas.

En parkeringsutredning ska bifogas framtida bygglovsansökan som beskriver parkeringsbehovet för cykel och bil och hur det löses på fastigheten. Denna ska utgå från Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommuns (2018).

Väghållare

Fastigheten ligger vid enskild väg och den enskilde väghållaren ska höras.

Bifoga fil

Filnamn:	Yttrande_Östra_Odarslöv_4.8_L_2022-001267.docx
Typ:	Bilaga

Förnamn	Malin
----------------	-------

Efternamn	Bogren
------------------	--------

Telefonnummer	+46463594803
----------------------	--------------

E-postadress	malin.bogren@lund.se
---------------------	----------------------



Handläggare

Tel 046-359 4803

E-post malin.bogren@lund.se

L2022-001267

Yttrande om bygglov för fastighet Östra Odarslöv 4:8

Ritning *Situationsplan* har utgjort underlag för granskningen.

Ingen erinran, men observera nedanstående.

Sikt

Vid utfart mot Kärrpängavägen får vegetation, skyltar, mur, plank eller andra anordningar inte ha en högre höjd än 70 cm inom sikttrianglar med 5x5 långa sidor räknat längs tomtgräns och utfartskant.

Parkering och angöring

Inför bygglovsansökan ska en verksamhetsbeskrivning med information om antal besökare och antal anställda, samt en redogörelse för hur leveranser och sophämtning sker på fastigheten bifogas.

En parkeringsutredning ska bifogas framtida bygglovsansökan som beskriver parkeringsbehovet för cykel och bil och hur det löses på fastigheten. Denna ska utgå från *Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommuns* (2018).

2 (2)

Väghållare

Fastigheten ligger vid enskild väg och den enskilde väghållaren ska höras.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

2022-07-27

Malin Bogren

Trafikplanerare