

Från: installation bel <installation.bel@vasyd.se>

Skickat: den 7 september 2022 08:23

Till: Post.SBK.Bygglov <bygglov@lund.se>

Ämne: SV: Remiss för ärende L 2021-002384

Hej!

Fastigheten Östra Odarslöv 4:8 är redan ansluten till det kommunala dricksvattennätet fast den ligger utanför VA SYDs verksamhetsområde.

Tillbyggnationen skall kopplas till det kommunala dricksvattennätet efter det befintligt vattenmätarstället och detta innebär även att VA SYDs kommer inte att uppdimensionera den bef. kallvattenservisen.

Tillkommande anläggningsavgifter för tillbyggnationen kommer att debiteras enl. gällande VA-taxa.

Med vänliga hälsningar

Calogero Di Caro

VA-Ingenjör

VA SYD

Kartservice och VA-anslutning

Ledningsnätsavdelningen

Tel: 040-635 10 55

Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag 08:30-11:30; onsdag 13:00-15:30

installation.lund@vasyd.se

www.vasyd.se

Post: Box 191 – 201 21 Malmö

Besök: Scandinavian Center - Hjälmaregatan 3 - Malmö

Från: Lunds kommun <bygglov.atom@lund.se>

Skickat: den 6 september 2022 11:00

Till: installation bel <installation.bel@vasyd.se>

Ämne: Remiss för ärende L 2021-002384

Vi önskar remissvar för ärende L 2021-002384, Begäran om förhandsbesked för hotell (större).

Du tar del av handlingarna och lämnar yttrande via vår e-tjänst *Lämna remissvar på lovärende* som du hittar på lund.se/byggarende. Du loggar in med ert organisationsnummer och unika kod.

Har du inte möjlighet att logga in på vår e-tjänst kan du mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se så hjälper vi dig.

Vid frågor om ärendet, kontakta huvudhandläggare Göran Hagsund, e-post goran.hagsund@lund.se.

Med vänlig hälsning,
Stadsbyggnadskontoret.