

Tillstånd och Prövning
Elin Brodin
016-16 27 80
elin.brodin@ei.se

Berörda enligt sändlista nedan

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession

Kraftringen Nät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om att höja spänningsnivån i nätet i deras områdeskoncession 401BE. Ansökan avser en höjning av högsta tillåtna spänningsnivå från nuvarande 12 kV till 24 kV (konstruktionsspänning).

När Ei prövar ansökan om en högre spänningsnivå ska de fyra punkterna nedan särskilt beaktas (i enlighet med 2 kap. 2 § ellagen):

- Den spänning som man förutser behövs för att driva ledningsnätet.
- Inverkan på miljön vid en framtida utbyggnad av nätet.
- Säkerställandet av en samhällsekonomiskt motiverad utbyggnad av nätet.
- Konsekvenser för berörda kunder.

Ei vill nu inhämta era synpunkter för att kunna fatta ett så bra beslut som möjligt.

Ansökan hittar ni på www.ei.se/2020-103610.

Vi vill ha ert yttrande senast **den 8 juni 2021**. Skicka ert yttrande till Ei genom att besvara detta mejl eller mejla det till diariet@ei.se. Ange ärendenumret 2020-103610 i ämnesraden och skriv att det rör sig om ett yttrande. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Om ni har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan.

Med vänlig hälsning

Elin Brodin

2021-04-08

2020-103610-0016

Sändlista

- Lunds kommun lunds.kommun@lund.se
- Staffanstorp kommun kundservice@skanska-energi.se
- Lomma kommun info@lomma.se
- Länsstyrelsen i Skåne län skane@lansstyrelsen.se
- Försvarsmakten Högkvarteret exp-hkv@mil.se
- Skånska Energi AB kundservice@skanska-energi.se
- Staffanstorp Energi AB staffanstorpsenergi@staffanstorp.se
- E.ON Energidistribution AB koncessioner@eon.se