

**Från:** Anna Grill  
**Skickat:** den 24 juni 2020 10:31  
**Till:** 'Marcus Jansson'; Lena Ahlfors  
**Ämne:** SV: SANKT PETER 33 (BREDGATAN 13) L 2020-000273

Tack Marcus,

Då ser jag inte några som helst problem med bygglovet.  
Finns inget tillagningskök så behövs ingen fettavskiljare.

Med vänlig hälsning

### **Anna Grill**

Utrednings- och Planeringsingenjör

Renhållningsverket, Lunds kommun  
Besöksadress: Traktorvägen 16  
Telefonnummer: 046-359 53 28

SMS:

E-post: [anna.grill@lund.se](mailto:anna.grill@lund.se)

[www.lund.se](http://www.lund.se)

**Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet**

---

**Från:** Marcus Jansson <[marcus@horisontarkitekter.se](mailto:marcus@horisontarkitekter.se)>  
**Skickat:** den 24 juni 2020 09:32  
**Till:** Lena Ahlfors <[lena.ahlfors@lund.se](mailto:lena.ahlfors@lund.se)>; Anna Grill <[anna.grill@lund.se](mailto:anna.grill@lund.se)>  
**Ämne:** Sv: SANKT PETER 33 (BREDGATAN 13) L 2020-000273

Hej,

Jag svarar direkt i mailet på Anna frågor nedan.

**Se röd text till Annas frågor.**

Med vänlig hälsning

### **Marcus Jansson**

Arkitekt SAR/MSA

### **HORISONT ARKITEKTER**

Södra Förstadsgatan 23B, 21143 Malmö

+46 40 660 1010 | +46 733 11 66 00

[www.horisontarkitekter.se](http://www.horisontarkitekter.se)

Horisont Arkitekter AB har rutiner kring hantering av personuppgifter, i enlighet med EU:s nya regler (GDPR), om våra kunder, leverantörer och kollegor. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information om vår integritetspolicy.

---

**Från:** Lena Ahlfors <[lena.ahlfors@lund.se](mailto:lena.ahlfors@lund.se)>  
**Skickat:** den 24 juni 2020 09:10  
**Till:** Marcus Jansson <[marcus@horisontarkitekter.se](mailto:marcus@horisontarkitekter.se)>  
**Ämne:** VB: SANKT PETER 33 (BREDGATAN 13) L 2020-000273

Hej igen Marcus!

Vår remiss till renhållningsverket har tyvärr "fastnat" i systemet. Har du möjlighet att återkoppla till Anna Grill, se mail nedan?

Det handlar om miljöstationens storlek i förhållande till verksamhetens storlek samt placering av fettavskiljare. Eftersom ni har verksamheten utspridd är det enklare om du stämmer av med Anna.

Jag har skickat ett mail till Henrik. Återkopplar till dig så fort jag fått ett svar.

Mvh  
Lena

---

**Från:** Lena Ahlfors  
**Skickat:** den 24 juni 2020 09:06  
**Till:** Anna Grill <[anna.grill@lund.se](mailto:anna.grill@lund.se)>  
**Ämne:** SV: SANKT PETER 33 (BREDGATAN13) L 2020-000273

Vi får ta upp detta med vår bygglovschef. Det är vårt ärendesystem som inte fungerar som det ska, mycket irriterande för alla.

Jag ber deras arkitekt att återkoppla direkt till dig med en info du behöver.

Mvh  
Lena

---

**Från:** Anna Grill <[anna.grill@lund.se](mailto:anna.grill@lund.se)>  
**Skickat:** den 24 juni 2020 08:41  
**Till:** Lena Ahlfors <[lena.ahlfors@lund.se](mailto:lena.ahlfors@lund.se)>  
**Ämne:** SV: SANKT PETER 33 (BREDGATAN13) L 2020-000273

Hej Lena,

Det är ju märkligt. Det är andra ärendet på senare tid som inte kommit fram till oss.

Jag uppskattar dragavståndet till 30 meter. Det är ok för oss, men du får gärna informera mig om jag har mätt rätt.

**Vi har fått denna uppgift av er tidigare och ritat för att klara 30 meter från gatan.**

Hur många elever är det på skolan?

**Skolan har lokaler både på Lindebergsskolan i grannkvarteret och i denna fastighet.**

**Totalt kommer skolan i båda fastigheterna kunna ta 250 elever. På Sankt Peter 33 räknar vi med att maximalt ca 180 elever kommer vistas samtidigt vid vissa tillfällen.**

Ska det finnas en skolmatsal och tillagning av mat ska det finnas en fettavskiljare och den ska placeras så det blir så lite slangdragning som möjligt. Miljöstationen är inte så stor, byggs det en skolmatsal blir det troligen en hel del mer sopor. Är miljöstationen tillräckligt stor då? Eller ska matsalen ha avfallskvarn eller någon typ av "greenbox" (som de ska ha på Hedda Andersson).

**Skolan har idag och kommer att fortsätta med extern service med mathantering där leverantören ombesörjer allt. Mat levereras på plats och de tar med sig allt, inkl avfall efter måltiderna. Ingen tillagning eller beredning alls kommer kätt ske här.**

Med vänlig hälsning

**Anna Grill**  
Utrednings- och Planeringsingenjör

Renhållningsverket, Lunds kommun  
Besöksadress: Traktorvägen 16  
Telefonnummer: 046-359 53 28  
SMS:  
E-post: [anna.grill@lund.se](mailto:anna.grill@lund.se)  
[www.lund.se](http://www.lund.se)

**Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet**

---

**Från:** Lena Ahlfors <[lena.ahlfors@lund.se](mailto:lena.ahlfors@lund.se)>

**Skickat:** den 24 juni 2020 07:30

**Till:** Anna Grill <[anna.grill@lund.se](mailto:anna.grill@lund.se)>

**Ämne:** SANKT PETER 33 (BREDGATAN 13) L 2020-000273

Hej Anna!

Vi skickade en remiss till er för en tid sedan gällande bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning, kontorslokaler till gymnasieskola, SANKT PETER 33 (BREDGATAN 13) L 2020-000273.

Jag har inte fått någon återkoppling men jag vet att vårt system har strulat med remissutskicken. Vill du kika på bifogad situationsplan?  
Min bedömning är att lösningen är ok. Det blir en ganska lång dragväg till miljöhuset men det finns inte någon alternativ placering.

Bifogar planritning över byggnaden. På bottenvåningen planerar man att bygga en ny skolmatsal. Vill du att jag informerar något om fettavskiljare i bygglovet?

Mvh  
Lena

**Från:** Anna Grill  
**Skickat:** den 24 juni 2020 08:54  
**Till:** Jadwiga Romanowska Hansson  
**Ämne:** VB: SANKT PETER 33 (BREDGATAN 13) L 2020-000273  
**Bifogade filer:** A-01-1-100 rev A sitplan.pdf.pdf; A-40-1-101\_PLANER.pdf.pdf

Hej Jadwiga,  
Kan du se om vi fått in detta ärende?  
Jag har svarat Lena med de dokument hon bifogade, så de har fått hjälp, men det är bra om vi får ärendet registrerat med vårt nummer.

Tack

### **Anna Grill**

Utrednings- och Planeringsingenjör

Renhållningsverket, Lunds kommun

Besöksadress: Traktorvägen 16

Telefonnummer: 046-359 53 28

SMS:

E-post: [anna.grill@lund.se](mailto:anna.grill@lund.se)

[www.lund.se](http://www.lund.se)

**Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet**

---

**Från:** Lena Ahlfors <[lena.ahlfors@lund.se](mailto:lena.ahlfors@lund.se)>  
**Skickat:** den 24 juni 2020 07:30  
**Till:** Anna Grill <[anna.grill@lund.se](mailto:anna.grill@lund.se)>  
**Ämne:** SANKT PETER 33 (BREDGATAN 13) L 2020-000273

Hej Anna!

Vi skickade en remiss till er för en tid sedan gällande bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning, kontorslokaler till gymnasieskola, SANKT PETER 33 (BREDGATAN 13) L 2020-000273.

Jag har inte fått någon återkoppling men jag vet att vårt system har strulat med remissutskicken. Vill du kika på bifogad situationsplan?  
Min bedömning är att lösningen är ok. Det blir en ganska lång dragväg till miljöhuset men det finns inte någon alternativ placering.

Bifogar planritning över byggnaden. På bottenvåningen planerar man att bygga en ny skolmatsal. Vill du att jag informerar något om fettavskiljare i bygglovet?

Mvh  
Lena

