

Hej,

Vänligen precisera hur lång dragväg från miljörum till uppställningsplats för sopbil.  
Samt precisera om dragvägen är av hårdgjord yta, exempelvis sten/plattor eller asfalt.

Följande punkter ska respekteras gällande miljörummets utformning:

Uppställningsplats 15m x 3,5m  
Max lutning 1:12  
Dragavstånd max 30m  
Hårdgjord yta asfalt/plattor  
Inga trösklar/nivåskillnader  
Dörr 1200mm bred  
Dörrstopp  
Dörr vänd på rätt håll  
Behövs det nycklar eller taggar behöver LRV 5 exemplar

Med vänlig hälsning

Anna Grill  
Utrednings- och Planeringsingenjör  
Lunds kommun, Renhållningsverket

Box 41, 221 00 LUND  
Besöksadress: Traktorvägen 16  
Växel: 046-359 50 00  
Direkt: 046-359 53 28  
E-post: [anna.grill@lund.se](mailto:anna.grill@lund.se)

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Jadwiga Romanowska Hansson <[jadwiga.romanowskahansson@lund.se](mailto:jadwiga.romanowskahansson@lund.se)>  
Skickat: den 3 november 2020 14:21  
Till: Anna Grill <[anna.grill@lund.se](mailto:anna.grill@lund.se)>  
Ämne: Du har blivit tilldelad nytt ärende RH 2020/0383

Hej!

Du har blivit tilldelad ett ärende med diarienummer "RH 2020/0383" med ärendemeningen  
"Stadsbyggnadskontoret remiss Raffinaderiet 3"

Om detta ärende inte gäller dig kontakta registrator.  
Det kan förekomma flera handläggare på ett ärende.

Handlingar som tillkommer ska översändas till registratorm digitalt samt orginalhandlingen i  
papper för arkivering.

<http://arende.lund.se?DIARYREF=18&CASEREF=203992>

Vänligen

Jadwiga Romanowska Hansson



Kontakt  
046-359 50 00  
stadsbyggnadskontoret@lund.se

Lunds renhållningsverk

Box 41  
221 00 LUND

## Begäran om yttrande

Fastighetsbeteckning: RAFFINADERIET 3 (FABRIKSGATAN 2A)

Ärende: Bygglöv för tillbyggnad av kontorslokaler

Ärendenummer: L 2020-002166

Sökande/Byggherre:

Wihlborgs Raffinaderiet 3

Helena Elisabeth Pålsson

c/o Wihlborgs Fastigheter AB, Scheelevägen 17

223 70 Lund

Lämplighet

Handlingarna uppladdad i box lund: <https://box.lund.se/d/9f9a4c3de9/>

Stadsbyggnadskontoret önskar att ni yttrar er gällande ovanstående ansökan.

Svar önskas senast den 2020-11-10.

Om ni inte svarar inom utsatt tid kommer handläggningen av ärendet att fortsätta ändå.

Stadsbyggnadskontoret

Fredrika Lönnaeus

Enligt uppdrag

Jill Jensen