

Hej,

Förmodar miljöhuset ska nyttjas av lägenheterna som tidigare hade miljörum där nu Willys har lokaler. Återkom gärna om detta stämmer eller inte. Jag har tittat på området med Briggen tidigare.

Miljöhuset ska uppfylla följande riktlinjer:

Inga trösklar/nivåskillnader  
Dörr 1200mm breda  
Dörrstopp  
Dörr vänd på rätt håll  
Backning max 1 billängd

Med vänlig hälsning

Anna Grill  
Utrednings- och Planeringsingenjör  
Lunds kommun, Renhållningsverket

Box 41, 221 00 LUND  
Besöksadress: Traktorvägen 16  
Växel: 046-359 50 00  
Direkt: 046-359 53 28  
E-post: [anna.grill@lund.se](mailto:anna.grill@lund.se)

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Jadwiga Romanowska Hansson <[jadwiga.romanowskahansson@lund.se](mailto:jadwiga.romanowskahansson@lund.se)>  
Skickat: den 11 november 2020 10:19  
Till: Anna Grill <[anna.grill@lund.se](mailto:anna.grill@lund.se)>  
Ämne: Du har blivit tilldelad nytt ärende RH 2020/0401

Hej!

Du har blivit tilldelad ett ärende med diarienummer "RH 2020/0401" med ärendemeningen "Stadsbyggnadskontoret Remiss för ärende L 2020-001873"

Om detta ärende inte gäller dig kontakta registrator.  
Det kan förekomma flera handläggare på ett ärende.

Handlingar som tillkommer ska översändas till registratorn digitalt samt originalhandlingen i papper för arkivering.

<http://arende.lund.se?DIARYREF=18&CASEREF=204353>

Vänligen

Jadwiga Romanowska Hansson



Kontakt  
046-359 50 00  
stadsbyggnadskontoret@lund.se

Lunds renhållningsverk  
Box 41  
221 00 LUND

## Begäran om yttrande

Fastighetsbeteckning: SANKT CLEMENS 22 (KATTESUND 4)  
Ärende: Bygglöv för nybyggnad av miljöhus  
Ärendenummer: L 2020-001873

Sökande/Byggherre:  
Fastighets AB Briggen St Clemens 22  
Vanja Krulj  
Scheelevägen 30-32  
22363 Lund

Stadsbyggnadskontoret önskar att ni yttrar er gällande ovanstående ansökan.

Svar önskas senast den 23 november 2020.

Om ni inte svarar inom utsatt tid kommer handläggningen av ärendet att fortsätta ändå.

Stadsbyggnadskontoret  
Mia Miettinen Wik

Enligt uppdrag  
Annelie Friemer