

Hej,

Renhållningen undrar om det är tänkt att kärlen ska hämtas från Magle Lilla kyrkogata 9 ?

Hur lång är dragvägen från miljörummet ut till uppställningsplatsen för renhållningsfordon?

Miljörummet utformas enligt våra föreskrifter, se bifogat dokument. Hårdgjord yta fram till uppställningsplats för sopbil samt avfasad trottoar vid vägen.

Dörren till miljörummet ska vara en M13 dörr, med fri öppning på 1200mm.

Med vänlig hälsning

Anna Grill
Utrednings- och Planeringsingenjör
Lunds kommun, Renhållningsverket

Box 41, 221 00 LUND
Besöksadress: Traktorvägen 16
Växel: 046-359 50 00
Direkt: 046-359 53 28
E-post: anna.grill@lund.se

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Jadwiga Romanowska Hansson <jadwiga.romanowskahansson@lund.se>

Skickat: den 19 mars 2021 15:50

Till: Anna Grill <anna.grill@lund.se>

Ämne: Du har blivit tilldelad nytt ärende RH 2021/0101

Hej!

Du har blivit tilldelad ett ärende med diarienummer "RH 2021/0101" med ärendemeningen "Stadsbyggnadskontoret Remiss 2021-03-18 ärende L 2021-000557"

Om detta ärende inte gäller dig kontakta registrator.

Det kan förekomma flera handläggare på ett ärende.

Handlingar som tillkommer ska översändas till registratören digitalt samt originalhandlingen i papper för arkivering.

<http://arende.lund.se?DIARYREF=18&CASEREF=209933>

Vänligen

Jadwiga Romanowska Hansson

Miljörum Miljöhus – Checklista

För att säkerställa en god arbetsmiljö och tömningsförutsättningar vid nybygge/ombyggnad av ett miljörum eller miljöhus ska denna checklista fyllas i innan byggnationen av stationen börjar och lämnas till Lunds Renhållningsverk.

Adress:

Förening:

Ingen längre backning är tillåten. Fordonet kan angöra utan att behöva backa längre än en billängd?

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Uppställningsplatsen har en bredd på 3 meter för lastbil?

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Eventuell vändradie för bilen är på minst 9 m med 1,5 m överhäng?

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Miljörummet är placerat så nära vägen och fordonets uppställningsplats som möjligt? (För att inte behöva köra in i trånga gränder/parkeringsplatser.

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Fordonets uppställningsplats är placerad så att den ej påverkar/påverkas av utfart, övergångsställe, korsning eller på andra vis skapar trafikfällor?

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Uppställningsplatsens underlag är anpassat för fordonets tyngd?

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Uppställningsplatsen är plan? (Ligger anläggningen i en backe får lutningen inte överstiga 1:20)

JA NEJ Kommentar:

Dragvägen är plan? (Dragvägens lutning får inte överstiga 1:12)

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Är ev trottoarkant avfasad?

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Dragvägen är hårdgjord yta? (Med hårdgjord yta avses asfalt eller plattor)

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Dragväg antal meter?

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Dragväg fri bredd på minst 1,2 meter?

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Fritt 2,5-3m framför dörren till miljörum/miljöhus? (Risk för att kärnen rullar in i ev plank, fasader mm)

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Trösklar in och ut från miljörum/miljöhus? (Finns trösklar ska de tas bort eller fasas av med ex plåt eller gummikant.)

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Dörrstopp, så dörren kan vara öppen under tiden kärnen hämtas och lämnas?

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Dörr med Fri öppning 1200mm = modul M13 dörr?

JA NEJ Kommentar/åtgärd:

Dimensionering av miljörummet har gjorts i samråd med Lunds Renhållningsverk och med hänsyn till antal lägenheter och typ av verksamhet?

JA NEJ Kommentar:

Övrigt:

Kom ihåg att boka inspektion av miljörum/miljöhus och beställa kärl innan inflyttning för att säkerställa så allt fungerar som det ska.

Underskrift

Namnförtydligande

Telefonnummer



Kontakt
046-359 50 00
stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tillgänglighetsrådgivaren

Begäran om yttrande

Fastighetsbeteckning: MARIA MAGLE 6 (MAGLE STORA KYRKO GATA 12B)

Ärende: Bygglov för ändrad användning från utbildningslokal till 24 lgh, utvändigt ändring och nybyggnad av komplementbyggnad

Ärendenummer: L 2021-000557

Vi behöver ert svar senast den 2021-04-01.

Sökande:

Själabodarna Fastighets AB
Per Stefan Andersson
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö

Stadsbyggnadskontoret önskar att ni yttrar er om ovanstående ansökan. Yttrandet ska särskilt besvara följande: Lämplighet

Om vi inte får svar inom utsatt tid kan handläggningen av ärendet komma att fortsätta ändå.

Stadsbyggnadskontoret

Fredrika Lönnaeus

Enligt uppdrag
Annelie Friemer

Bilaga

Det finns många handlingar som tillhör ärendet och ni når dem alla via denna länk:

<https://box.lund.se/d/24f8d9e365/>



Begäran om yttrande

Fastighetsbeteckning: MARIA MAGLE 6 (MAGLE STORA KYRKOGATA 12B)

Ärende: Bygglov för ändrad användning från utbildningslokal till 24 lgh, utvändig ändring och nybyggnad av komplementbyggnad

Ärendenummer: L 2021-000557

Vi behöver ert svar senast den 2021-04-01.

Sökande:

Själabodarna Fastighets AB

Per Stefan Andersson

Jungmansgatan 12

211 19 Malmö

Stadsbyggnadskontoret önskar att ni yttrar er om ovanstående ansökan. Yttrandet ska särskilt besvara följande: Lämplighet

Om vi inte får svar inom utsatt tid kan handläggningen av ärendet komma att fortsätta ändå.

Stadsbyggnadskontoret

Fredrika Lönnaeus

Enligt uppdrag

Annelie Friemer

Bilaga

Det finns många handlingar som tillhör ärendet och ni når dem alla via denna länk:

<https://box.lund.se/d/24f8d9e365/>



Kontakt
046-359 50 00
stadsbyggnadskontoret@lund.se

Lunds renhållningsverk-
Box 41
221 00 LUND

Begäran om yttrande

Fastighetsbeteckning: MARIA MAGLE 6 (MAGLE STORA KYRKO GATA 12B)

Ärende: Bygglov för ändrad användning från utbildningslokal till 24 lgh, utvändigt ändring och nybyggnad av komplementbyggnad

Ärendenummer: L 2021-000557

Vi behöver ert svar senast den 2021-04-01.

Sökande:

Själabodarna Fastighets AB

Per Stefan Andersson

Jungmansgatan 12

211 19 Malmö

Stadsbyggnadskontoret önskar att ni yttrar er om ovanstående ansökan. Yttrandet ska särskilt besvara följande: Lämplighet

Om vi inte får svar inom utsatt tid kan handläggningen av ärendet komma att fortsätta ändå.

Stadsbyggnadskontoret

Fredrika Lönnaeus

Enligt uppdrag

Annelie Friemer

Bilaga

Det finns många handlingar som tillhör ärendet och ni når dem alla via denna länk:

<https://box.lund.se/d/24f8d9e365/>



Begäran om yttrande

Fastighetsbeteckning: MARIA MAGLE 6 (MAGLE STORA KYRKOGATA 12B)

Ärende: Bygglov för ändrad användning från utbildningslokal till 24 lgh, utvändig ändring och nybyggnad av komplementbyggnad

Ärendenummer: L 2021-000557

Vi behöver ert svar senast den 2021-04-01.

Sökande:

Själabodarna Fastighets AB

Per Stefan Andersson

Jungmansgatan 12

211 19 Malmö

Stadsbyggnadskontoret önskar att ni yttrar er om ovanstående ansökan. Yttrandet ska särskilt besvara följande: Lämplighet

Om vi inte får svar inom utsatt tid kan handläggningen av ärendet komma att fortsätta ändå.

Stadsbyggnadskontoret

Fredrika Lönnaeus

Enligt uppdrag

Annelie Friemer

Bilaga

Det finns många handlingar som tillhör ärendet och ni når dem alla via denna länk:

<https://box.lund.se/d/24f8d9e365/>



Begäran om yttrande

Fastighetsbeteckning: MARIA MAGLE 6 (MAGLE STORA KYRKOGATA 12B)

Ärende: Bygglov för ändrad användning från utbildningslokal till 24 lgh, utvändig ändring och nybyggnad av komplementbyggnad

Ärendenummer: L 2021-000557

Vi behöver ert svar senast den 2021-04-01.

Sökande:
Själabodarna Fastighets AB
Per Stefan Andersson
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö

Stadsbyggnadskontoret önskar att ni yttrar er om ovanstående ansökan. Yttrandet ska särskilt besvara följande: Lämplighet

Om vi inte får svar inom utsatt tid kan handläggningen av ärendet komma att fortsätta ändå.

Stadsbyggnadskontoret

Fredrika Lönnaeus

Enligt uppdrag
Annelie Friemer

Bilaga

Det finns många handlingar som tillhör ärendet och ni når dem alla via denna länk: <https://box.lund.se/d/24f8d9e365/>