

Hej,

LRV vill att sökande redovisar för avfallshantering. Inritat syns 6 st sk UWS.  
Vilka fraktioner är tänkta i UWS och var lämnar boende övriga fraktioner?  
Finns ett utrymme inom fastigheten för övriga fraktioner, matavfallspåsar mm?

UWS måste ligga minst 2m från fasad, armatur mm. Det finns risk för skador på både UWS och byggnad om installationen placeras för nära.

Uppställningsplatsens bredd och längd, liksom gatans bredd samt hur bilen kör in och ut genom kvarteret behöver också redovisas.

Med vänlig hälsning

Anna Grill  
Utrednings- och Planeringsingenjör  
Lunds kommun, Renhållningsverket

Box 41, 221 00 LUND  
Besöksadress: Traktorvägen 16  
Växel: 046-359 50 00  
Direkt: 046-359 53 28  
E-post: anna.grill@lund.se

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Post.LRV.Förvaltningsbrevlåda <renhallningsverket@lund.se>

Skickat: den 27 augusti 2021 11:48

Till: Anna Grill <anna.grill@lund.se>

Ämne: RH 2021/0241 ,Stadsbyggnadskontoret Remiss för Fastighetsboken 3

Hej!

En ny handling har inkommit och registrerats på ärende RH 2021/0241 ,Stadsbyggnadskontoret Remiss för Fastighetsboken 3.

Handläggare för ärendet är: <%OFFICIAL:NAME%>

<http://arende.lund.se?DIARYREF=18&CASEREF=217987>

Vänligen  
Jadwiga Romanowska Hansson  
Renhållningsstyrelsen

Lunds kommun