

Från: Anna Grill
Skickat: den 3 januari 2023 08:37
Till: Göran Hagsund
Ämne: Sv: Gåsen 11, L 2022-2273

Hej Göran,
Ansökan och avfallsutredningen ser bra ut. Vi har inget att erinra.

Med vänlig hälsning

Anna Grill

Utrednings- och Planeringsingenjör

Renhållningsverket, Lunds kommun

Besöksadress: Traktorvägen 16

Telefonnummer: 046-359 53 28

SMS:

E-post: anna.grill@lund.se

www.lund.se

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

Från: Göran Hagsund <goran.hagsund@lund.se>

Skickat: den 29 december 2022 11:44

Till: Anna Grill <anna.grill@lund.se>

Ämne: Gåsen 11, L 2022-2273

Hej

Vi ska inte remissa mer så jag skickar sökandens avfallsutredning med tillhörande sitplan o planlösning för granskning. Meddela gärna om ni föredrar remiss.

Med vänlig hälsning

Göran Hagsund
bygglovsarkitekt

Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun

Telefonnummer:

E-post: goran.hagsund@lund.se

www.lund.se

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

Gåsen 11, Veberöd, Brf Trädgården - Nybyggnad av flerbostadshus

Avfallsutredning

Bilaga till bygglovshandlingar daterade 2022-12-16.




Bakgrund

Riksbyggen avser att inom fastigheten uppföra 3 st flerbostadshus med totalt 33 st lägenheter.

Förutsättningar

I samråd med LRV 2021-11-16 har avfallsmängderna för respektive fraktion dimensionerats enligt tabell nedan utifrån förutsättning att hämtning av avfall sker en gång i veckan. Kärstorlekar erhållna av LRV redovisas nedan. Eftersom miljörummet ligger en bit in på fastigheten har möjlighet för sopbil att backa en billängd, dvs 13 m, förankrats med LRV.

AVFALLSDIMENSIONERING		
fraktion	storlek (l)	antal (st)
mat	190	2
rest	660	3
returpapper	660	1
papp.förp./well	660	3
plastförp.	370	2
metall	190	1
ofärgat glas	190	1
färgat glas	190	1
		tot 14





Kärstorlekar

Utförande

Hus 4 ligger centralt placerat på fastigheten och innehåller bland annat bostadsrättsföreningens miljörum.

Bostäderna är planerade för åldersgruppen 55+ och för att hålla nere avståndet mellan respektive trapphus och miljörummet finns det två ingångar till miljörummet. Ingången närmast uppställningsplats för hämtbilen har fritt passagemått minst 1200 mm.

Hämtfordonet beräknas backa in en fordonslängd på parkeringsplatsen som ansluter till Stjärngatan. Dragvägen blir då ca 20 m.



0 10 20 30 40

Situationsplan skala 1:750